

Статистика информирует

За четыре месяца 1993 года на объектах Чернобыльской атомной электростанции, охраняемых отрядом военизированной пожарной охраны № 3, произошло два пожара, которые, благодаря умелым действиям личного состава дежурных караулов, были ликвидированы в начальной стадии и с минимальным материальным ущербом.

Профилактическим составом ВПЧ-2, ВПЧ-17 было вскрыто и предложено к исполнению более 350 нарушений правил пожарной безопасности. Кроме этого, после проведения в феврале месяце детального пожарно-технического обследования станции комиссией УПО Киевской области, было предложено 127 мероприятий капитального характера.

Большое количество нарушений правил пожарной безопасности говорит о том, что ряд руководителей цехов, участков, а также рабочие и служащие станции проявляют элементы нерадивого отношения к вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в своих подразделениях и на рабочих местах. Зачастую некоторые забывают, что незначительная причина, послужившая возникновению пожара, может привести к серьезным и непоправимым последствиям.

Большую тревогу вызывают нарушения, связанные с проведением сварочных и других огневых работ. Наиболее характерными нарушениями являются неисправность сварочной аппаратуры, использование ветхих кабелей, многочисленные незаизолированные соединения сварочных кабелей, проведение огневых работ в местах с наличием пожароопасных и горючих веществ и т. д.

Много нарушений правил пожарной безопаснос-

ти было допущено в турбинном цехе — 69 (начальник А. А. Лукашин, гараже № 2 — 30 (начальник В. И. Лещенко), гараже № 3 — 26 (начальник Л. А. Струк).

За грубейшие нарушения правил пожарной безопасности работниками пожарной охраны принимаются административные меры воздействия. Так, в 1993 году были наказаны штрафом 81 работник станции, а также должностные лица: начальник химцеха В. И. Филимонов, начальник смены А. Б. Мельников, ведущий инженер ЦВ и КВ А. П. Русских, начальник ТЦ А. А. Лукашин, начальник ОМТС А. В. Гарнага, мастера РСЦ М. И. Залевский, А. Г. Онищенко, заместитель начальника ТЦ В. П. Гуля, ведущий инженер РЦ И. И. Уманец и др.

Кроме того, в 106 случаях была приостановлена эксплуатация помещений, отключение участков электросети, эксплуатация которых была невозможна в связи с прямой угрозой пожара. Это повлекло за собой невыполнение определенных запланированных работ. В 32 случаях за нарушение правил пожарной безопасности были приостановлены электросварочные работы.

До настоящего времени остаются невыполненными мероприятия капитального характера, предложенные Государственным пожарным надзором, хотя и подтверждались неоднократно к исполнению. На текущий момент таких мероприятий 18. Наибольшее количество невыполненных мероприятий в следующих подразделениях: турбинный цех, дизельэлектростанции-I, II, цех вентиляции и кондиционирования воздуха, электроцех.

Л. КУЗЬМИЧ,
старший инженер
ОВПО-3, подполковник
внутренней службы.