

● Информация

ОБ ОСТАНОВЕ ЭНЕРГОБЛОКА № 3 ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

29.01. 95 г. в процессе переключений в цепях измерения уровня в гидробаллонах САОР персоналом в 22 часа 04 минуты ошибочно был сформирован ложный сигнал на останов энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС. Действиями автоматики энергоблок был остановлен без замечаний.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Ввод энергоблока в работу запланирован на 1 февраля 1995 г. после выполнения всех необходимых регламентных работ.