

РОБОТА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС У БЕРЕЗНІ

У БЕРЕЗНІ на ЧАЕС в роботі перебував 3-й енергоблок з встановленою потужністю 1000 мВт. 13 березня через відсутність палива потужність енергоблока було знижено на 50 відсотків. У зв'язку з цим недовироблення електроенергії за місяць становило 223,7 млн. кВт.год. Вироблено 523,5 млн. кВт.год. електроенергії, що становить 107,9 відсотка від скоригованого плану.

До енергосистеми України відпущено 470,9 млн. кВт. год. електроенергії, що становить 108,3 відсотка до планового завдання. Коефіцієнт використання встановленої потужності становив 100,6 відсотка від встановленого плану.

Номинальну потужність третього енергоблока відновлено 31 березня о 12.00.

На 1-у енергоблоці, зупиненому 30.11.96 р. проводиться комплексне інженерне обстеження обладнання і систем, що є одним з етапів підготовки енергоблока до зняття з експлуатації.

На 2-у енергоблоці проводяться роботи за програмою підготовки його до пуску.

У березні 1997 р. порушень у роботі обладнання і систем не було. Нещасних випадків на виробництві у березні не сталося. Викиди і скиди ЧАЕС і об'єкта "Укриття" у навколишнє середовище не перевищували норм, дозволених санітарними правилами для АЕС.