

◆ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС В АВГУСТЕ

Давал ток первый блок

В августе 1994 года на Чернобыльской АЭС в работе находился первый энергоблок. На втором энергоблоке производились ремонтные работы. Третий энергоблок

со второго июля находится в планово-предупредительном капитальном ремонте.

За август выработано 521,2 млн. кВт·ч электроэнергии, или 104% к плану. Отпущено в энергосистему Украины 467,8 млн. кВт·ч. или 104,9% к плану.

Контролируемые параметры объекта «Укрытие» находились в пределах нормы.

Среднесуточные выбросы радиоактивных веществ в августе составили:

Славутичская

И.И. М.

Городская

инертные радиоактивные газы	— 5,1%
долгоживущие радионуклиды	— 1,3%
йод-131	— 1,1%

от норм, разрешенных санитарными правилами для АЭС (СП АЭС-88).

За это время на Чернобыльской АЭС отклонений от условий и пределов безопасности эксплуатации станции не было.